

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код

28.01.2022, КНМ 35220061000200867470



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Вологодской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)  
г. Вологда, ул. Мальцева, 41, тел.: (8172) 57-11-02, 72-41-36, e-mail: gu@35.mchs.gov.ru  
Сайт: <https://35.mchs.gov.ru>, Единый «телефон доверия»: (8172) 72-99-99

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Череповец

(наименование органа государственного пожарного надзора)  
ул. Коммунистов, 35, г. Череповец, 162602, тел. (8202) 51-70-31 E-mail: ond-2@35.mchs.gov.ru  
Сайт: <https://35.mchs.gov.ru>, Единый «телефон доверия»: (8172) 72-99-99

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ №31/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению  
«Средняя общеобразовательная школа № 22»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника ОНД и ПР по г. Череповец УНД и ПР ГУ МЧС России по Вологодской области майора внутренней службы Хайруллина Романа Радисовича № 31 от «28» января 2022 года

в период с 10 час. 00 мин. «17» февраля 2022 года по 15 час. 00 мин. «02» марта 2022 года

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов  
органа государственного пожарного надзора)

проведена выездная плановая проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: Директор МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22» Дурягина Нина Вениаминовна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
-------	--	--	---	----------------------

1.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	п. 26 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479	06.02.2023	
2.	Не обеспечено соблюдение проектных решений в части освещенности эвакуационных путей (закрашены окна кабинета психолога на третьем этаже)	п. 23 ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479	06.02.2023	
3.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещения библиотеки с обозначением категории на третьем этаже	п. 12 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479	06.02.2023	
4.	Дверь помещения библиотеки выполнена не противопожарной с нормированным пределом огнестойкости	ст. 4, 6, 37, 88 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013	06.02.2023	
5.	Не обеспечено соблюдение проектных решений в части освещенности эвакуационных путей (заложены окна кабинета заведующего на втором этаже)	п. 23 ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479	06.02.2023	
6.	Допущена эксплуатация электрических проводов с наклеиванием горючих материалов (изолянты)	п. 35 «з» ППР в РФ от 16.09.2020 № 1479	06.02.2023	
7.	На противопожарных дверях помещения электрощитовой отсутствует приспособление для самозакрывания	п. 24 ППР в РФ от 16.09.2020 № 1479	06.02.2023	
8.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности складского помещения на первом этаже с обозначением категории	п. 12 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479	06.02.2023	
9.	Дверь складского помещения на первом этаже выполнена не противопожарной с нормированным пределом огнестойкости	ст. 4, 6, 37, 88 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013	06.02.2023	
10.	Перегородка, отделяющая складское помещение на первом этаже от раздевалки выполнена с неизвестным пределом огнестойкости	ст. 4, 6, 37, 88 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013	06.02.2023	
11.	Дверь помещения мастерской на первом этаже (помещение № 72, согласно плана технического паспорта) выполнена не противопожарной с нормированным пределом огнестойкости	ст. 4, 6, 37, 88 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013	06.02.2023	
12.	Допущено размещение на путях эвакуации из инструментальной (помещение № 71, согласно плана технического паспорта) различных предметов	п. 16 «ж» ППР РФ от 16.09.2020г. № 1479	06.02.2023	
13.	В полу на путях эвакуации из инструментальной (помещение № 71, согласно плана технического паспорта) допущен перепад высот	ст. 4, 6, 53 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ, п. 4.3.5 СП 1.13130.2020	06.02.2023	
14.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности складского помещения (помещение № 83, согласно плана технического паспорта) с обозначением категории на первом этаже в спортивном зале	п. 12 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479	06.02.2023	
15.	Дверь складского помещения на первом	ст. 4, 6, 37, 88 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ, п. 5.1.2 СП	06.02.2023	

	этаже в спортзале (помещение № 83, согласно плана технического паспорта) выполнена не противопожарной с нормированным пределом огнестойкости	4.13130.2013		
16.	На противопожарных дверях помещения пищеблока отсутствует приспособление для самозакрывания	п. 24 ППР в РФ от 16.09.2020 № 1479	06.02.2023	
17.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности складского помещения с обозначением категории на первом этаже в обеденном зале	п. 12 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479	06.02.2023	
18.	Дверь складского помещения на первом этаже в обеденном зале выполнена не противопожарной с нормированным пределом огнестойкости	ст. 4, 6, 37, 88 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013	06.02.2023	
19.	Допущена эксплуатация электрических проводов с наклеиванием горючих материалов (изолянты) в подвальном помещении	п. 35 «з» ППР в РФ от 16.09.2020 № 1479	06.02.2023	
20.	Допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями) в подвальном помещении	п. 35 «в» ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479	06.02.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МАОУ  
«Средняя общеобразовательная школа № 22»  
Дурягина Н.В.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Государственный инспектор г. Череповца  
по пожарному надзору, инспектор ОНД и ПР  
по г. Череповец УНД и ПР ГУ МЧС России  
по Вологодской области  
лейтенант внутренней службы  
Немна Р.О.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц),  
руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

